

Hale ogrzewane promiennikami gazowymi - MDD-256/T, MAG-3, MDD-ZW v.2

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-14/M (metan) lub DG-15/M (propan-butan),
- detektor DEX-14/N wraz z modułem MDD-1,
- zawory MAG-3,
- moduły sterowania zaworami MDD-ZW,
- moduł przyłączeniowy wejść alarmowych MDD-N1,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
- zasilacz PU-150-24/T.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*:

<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

