

# Bazy i stacje gazu płynnego - MD-1.A24

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-1.A24,
- detektor DEX-15/N,
- zasilacz buforowy PS-5/24 wraz z akumulatorami AKU-7,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

