

Chłodnictwo, instalacje amoniakalne - MDD-256/T

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DEX-41/N wraz z modułami MDD-1x/T (monitorowanie wycieków czynnika chłodniczego na poziomie 500/1500 ppm),
- detektory DG-4E1/M oraz DG-4E1/MR (stężenia amoniaku na poziomie NDS/NDSch),
- moduł przyłączeniowy wejść alarmowych MDD-N1,
- moduł wyjść alarmowych MDD-S2,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
- zasilacz PU-150-24/T.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*:

<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

