

Biogazownie - MD-1, MD-X.ZWA, MAG-3 BIO

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-1,
- detektor DEX-14/N,
- zawór MAG-3 BIO,
- moduł sterowania zaworem MD-X.ZWA,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

UWAGA: Długość przewodu łączącego zawór MAG-3 BIO z modułem MD-X.ZWA nie może przekroczyć 44 m (dla przewodu 2x2x2,5 mm²).

