

Chłodnictwo, CFC, HCFC, HFC, HC, HFO - MDD-256/T

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-61/M,
- moduł wyjść alarmowych MDD-S2,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
- zasilacz PU-150-24/T.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*:

<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

