

Garaże, stacje diagnostyki, warsztaty samochodowe - MDD-256/T v.1

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-22.EN/M (tlenek węgla) oraz DG-15.EN/M (LPG),
- tablice ostrzegawcze dwustronne TP-4.dA/H5,
- tablice ostrzegawcze jednostronne TP-4.A/H1,
- tablica ostrzegawcza TL-4.A/H3,
- zasilacze PU-150-24/T,
- opcjonalnie osłony rurowe AR-1d dla ochrony detektorów DG-15.EN/M,
- puszka zaciskowa Pz (spoza oferty Gazex).

UWAGA: W przypadku konieczności wykrywania innych mediów należy zastosować:

- wodór: detektory DG-73.EN/M,
- metan (CNG lub LNG): DG-14.EN/M,
- dwutlenek węgla: DG-8R8.EN/M,
- tlenki azotu: DG-20.EN/M (detektor dwugazowy: dwutlenek azotu i tlenek węgla).

Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*:

<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

