

Biogazownie - MD-4.Z, MAG-3 BIO

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-4.Z,
- detektory DEX-14/N,
- zawór MAG-3 BIO,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

UWAGA: Długość przewodu łączącego zawór MAG-3 BIO z modułem alarmowym MD-4.Z nie może przekroczyć 44 m (dla przewodu 2x2x2,5 mm²).

