

Stacje uzdatniania wody - MDP-4/M, DG/P

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MDP-4/M,
- detektory pomiarowe chloru DG-P0E.CL2/N lub detektory pomiarowe ozonu DG-P0E.O3/N,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamanie o alarmach).

