

# Garaże dla samochodów osobowych, warsztaty, stacje diagnostyki - WG.EG

## Konfiguracja systemu detekcji:

- detektory WG-22.EG (tlenek węgla) oraz WG-15.EG (LPG),
- tablice ostrzegawcze dwustronne TP-4.d/H5,
- tablice ostrzegawcze jednostronne TP-4/H1,
- tablica ostrzegawcza TL-4/H3,
- opcjonalnie osłony rurowe AR-1 dla ochrony detektorów WG-15.EG,
- puszka zaciskowa Pz (sposo oferty Gazex).

## UWAGA: W przypadku konieczności wykrywania innych mediów należy zastosować:

- wodór: detektory WG-73.EG,
- metan (CNG lub LNG): WG-14.EG,
- dwutlenek węgla: WG-8R8.EG,
- tlenki azotu: WG-20.EG (detektor dwugazowy: dwutlenek azotu i tlenek węgla) lub WG-0E.EG/NO2.

